

Expected Performance Curves


ポンプ予想性能曲線

| | |
|-------------|------------|
| DATE | JUN.6.2001 |
| APPROVED BY | T.EBIHARA |
| TESTED BY | T.UTIYAMA |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------|------------|-------------|--|
| ポンプ P U M P | | | | 製造番号 SERIAL No. | | | |
| PUMP MODEL ポンプ形式 | SUCTION × DISCHARGE 吸込 × 吐出し | TDH. 全揚程 | CAPACITY 吐出し量 | LIQUID 指定溶液 | S.G. 比重 | TEMP. 温度 | |
| YD-4001GS1-GP-R55 | IN 40 A × OUT 40 A | 10.5 m | 150 L/min | | 1.5 | RT °C | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|
| モータ M O T O R | | | | | 製造番号 SERIAL No. | | | |
| MAKER メーカー名 | TYPE 形式 | PHASE 相数 | POLE 極数 | POWER 出力 | VOLTAGE 電圧 | CURRENT 電流 | FREQUENCY 周波数 | SPEED 回転数 |
| (SANSO) | (TFF2762AL) | 3 | 2 P | 0.75 kW | (200) V | (3.4) A | 50 Hz | (2795) min ⁻¹ |

| No. | ポンプ P U M P | | | | モータ M O T O R | | | |
|-----|------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| | CAPACITY 吐出し量 | TDH. 全揚程 | WATER POWER 水動力 | EFFICIENCY ポンプ効率 | CURRENT 電流 | INPUT 入力 | EFFICIENCY モータ効率 | OUTPUT 出力 |
| | L/min | m | kW | % | A | kW | % | kW |
| 1 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | | | | 0.26 |
| 2 | 100 | 12.6 | 0.205 | 48.9 | | | | 0.42 |
| 3 | 150 | 10.7 | 0.262 | 54.5 | | | | 0.48 |
| 4 | 200 | 8.7 | 0.284 | 56.7 | | | | 0.50 |
| 5 | 260 | 5.5 | 0.233 | 46.6 | | | | 0.50 |



This performance test is based on JIS B 8301,8302. The specific gravity of test liquid is 1.0
 性能試験はJIS B 8301, 8302. に準じ、溶液の比重 (密度) は 1.0の値を記します。